

«27» сентября 2023 г.



Утверждаю:
Директор
КУ «Центр медицины катастроф»
В.И. Костин

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия КУ «Центр медицины катастроф» в составе:

Заместитель директора по хозяйственным вопросам Д.В. Чикишев, начальник административно-хозяйственного отдела А.В. Агеев, инженер по ремонту административно-хозяйственного отдела А.В. Карпенко, составили настоящий акт осмотра объекта недвижимости:

наименование: Здание общей площадью 42,1 кв. м с кадастровым номером 86:12:0103026:112 и земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103026:43

местоположение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.Конева

При осмотре объекта недвижимости установлено:

- объект представляет собой (краткое описание): *помещение, находится в ряду гаражей (в углу тупиковой зоны).*
- площадь объекта: 42,1
- материал стен снаружи и внутри объекта: фундамент (бетон), наружные стены (шлакоблок, кирпич), чердак (деревянные перекрытия), крыша (металлопрофиль)
- внешние дефекты: *состояние удовлетворительное*
- внутренние дефекты: *на стенах (гипсокартон) очаги плесени, необходимость ремонта имеется.*
- состояние входных групп: *двери работают без замечаний/не открываются, замки исправны.*
- наличие коммунальной инфраструктуры: *электричество (прибор учета электрической энергии отсутствует, внутренняя электропроводка отсутствует, осветительные приборы отсутствуют), водоснабжение (нет), отопление (нет)*

Выводы: *объект находится в не удовлетворительном состоянии, эксплуатация объекта возможна после проведения ремонтных работ.*

Требуется: *проведение текущего ремонта объекта.*

Чикишев Д.В.

Агеев А.В.

Карпенко А.В.