

Утверждаю:

«5» сентября 2023 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер участка ЭУ-2 БУ «ДЭСЗ» Сюр С.О.

Заведующий хозяйством ЭУ-2 БУ «ДЭСЗ» Хомякова Л.И.

составили настоящий акт осмотра объекта недвижимости:

наименование: помещение мирового суда

местоположение: г. Подачи ул. Таежная д.18

При осмотре объекта недвижимости установлено:

- объект представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное здание с плоской кровлей.

- площадь объекта: 220,9 м²

- материал стен снаружи и внутри объекта: стены выполнены из кирпича.

Отделка стен внутренняя: покраска, обои. Перекрытия бетонные, покрытие пола линолеум, плитка.

- внешние дефекты: внешняя облицовка здания повреждена, отслаивается штукатурка, видна кирпичная кладка.

- внутренние дефекты: состояние штукатурки, покраски стен, пола, потолка, требуют капитального ремонта

- состояние входных групп: двери работают без замечаний, замки исправны

- наличие коммунальной инфраструктуры электричество, водоснабжение, канализация централизованные но на данный момент отключены.

Выводы: объект находится в не удовлетворительном состоянии, эксплуатация объекта не возможна.

Требуется: проведение капитального ремонта.

(Подписи комиссии) / Печать

